

ЕРКНМ № 34230061000204984542



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и
Иловлинскому районам Волгоградской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, дом 16,
тел. (84468) 3-57-01, E-mail: ond045@34.mchs.gov.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 30
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ерзовский
детский сад "Ромашка"*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*В соответствии с ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности».*

(наименование органа ГПН)

*а также п. 11(4). Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022)
"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля".*

с 13 час. 05 мин. «16» февраля 2023 г., по 13 час. 20 мин. «16» февраля 2023 г. проведен

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Профилактический визит государственным инспектором Городищенского, Дубовского и

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*Иловлинского районов по пожарному надзору — старшим дознавателем отделения дознания
ОНДиПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Волгоградской области старшим лейтенантом внутренней службы
Погосяном В.А., территории, здания и помещений Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Ерзовский детский сад Ромашка», по адресу: 403010, обл.
Волгоградская, р-н Городищенский, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная квартал 1, д. 15*

*Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Ерзовский детский сад "Ромашка" Носачевой Натальей
совместно с Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:**

№ неисполненного пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1	Не обеспечено проведение ежегодных испытаний объектовой станции системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) при её эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем.	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	До 31.07.23	
2	Пожарные шкафы расположенные на первом и втором этажах в количестве 10 штук, выполнены из горючих материалов	п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Техника пожарная ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний	До 31.07.23	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший дознаватель отделения дознания ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иволгинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Погосян В.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» февраля 2023 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«16» февраля 2023 г.


Заведующий МБДОУ
Ершовский Д.С. Рогова
Носарева Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855863

Владелец Носачева Наталья Александровна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024